Al 1° e 3° ordine
4 da 16 Ampère
e 1 da 5 Kw
circuiti singoli

Al 1° e 4° ordine
4 da 16 Ampère
e 1 da 5 Kw
circuiti singoli

Palco 1 Palco 2 Palco 3 Palco 4 Palco 5 Palco 6 Palco 7 Palco 8 Palco 9 Palco 10 Palco 11 Palco 12 Palco 13 Palco 14 Palco 15 Palco 16 Palco 17 Palco 18 Palco 19 Palco 20 Palco 21 Palco 22 Palco 23

5 Kw

16 Ampère

USCITA SICUREZZA CON SCALE

D C B A

14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

F G H I

FOTOGRAFO

INGRESSO PLATEA

MIXER AUDIO

PLATEA

BUCA ORCHESTRA IDRAULICA

Q.E.: 23 da 16 Ampère
e 1 da 5 Kw

Antincendio

Fonica

Q.E.: 46 da 16 Ampère
e 2 da 5 Kw

A B C D E F

Azionamento tagliafuoco

DEPOSITO MATERIALE
ELETTRICO

Spinamento
americane elettriche

sui ballatoi
10 da 16 Ampère
2 da 32 Ampère

GRATICCIA

SIPARIO
MANTOVANA
AMERICANA 600kg
ULTIMO TAGLIO
GRATICCIA

Rif.	Quantità	Pianta con sala e palco			N. articolo/P009-1	
Progettato da	Controllato da	Approvato da - data	Nome file		Data	Scala